

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715
от 02 декабря 2019 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области»

Е.Ю.Жукова

М.П.

« 2 » 04 20 21 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ**

№ 24991 от 1 апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Теплогенерирующая компания"

2. **Юридический адрес:** г.Ульяновск, ул.Промышленная, 53

3. **Наименование образца (пробы):** вода

4. **Место отбора:** котельная (ул. Панорамная, 75А) участок трубопровода после подогревателей горячей воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.03.2021 08:00

Ф.И.О., должность: Дьячков С.В., гл.инженер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.03.2021 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 847олд от 12.03.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.21.24991 7.2

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	050816/01-19 от 05.08.2019	04.08.2021

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


11. **Место осуществления деятельности:** 432005, г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.03.2021 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 24991 дата начала испытаний 29.03.2021 11:00 дата выдачи результата 31.03.2021 13:16					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,26±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Испытания проводил(и): Кулешова И. А., эксперт-химик					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.03.2021 11:00 Регистрационный номер пробы в журнале 24991 дата начала испытаний 29.03.2021 11:00 дата выдачи результата 31.03.2021 13:15					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	градус	19,6±3,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Испытания проводил(и): Кулешова И. А., эксперт-химик					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Руководитель ИЛЦ _____

Сафин Р. М.
М.П.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области»

М.П.  Е.Ю. Жукова
20 04 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24991**

Заключение составлено 1 апреля 2021 г.

- 1. Основание:** заявка № 847олд от 12.03.2021
- 2. Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 3. Наименование образца (пробы):** вода
- 4. Заявитель:** ООО "Теплогенерирующая компания"
г.Ульяновск, ул.Промышленная, 53
- 5. Место, время и дата отбора:** котельная (ул. Панорамная, 75А) участок трубопровода после подогревателей горячей воды
29.03.2021 08:00
- 6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах"
- 7. Образец (пробу) отобрал(а)** Дьячков С.В., гл.инженер
- 8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24991 от 1 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24991 "вода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715

от 02 декабря 2019 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области»

М.П.

Е.Ю.Жукова

«2» 09 2021 г.



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ

№ 24995 от 1 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Теплогенерирующая компания"

2. Юридический адрес: г.Ульяновск, ул.Промышленная, 53

3. Наименование образца (пробы): вода

4. Место отбора: жилой дом (ул. Панорамная, 75А) участок подающего трубопровода на границе эксплуатационной ответственности в жилом доме

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.03.2021 08:00

Ф.И.О., должность: Дьячков С.В., гл.инженер

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.03.2021 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка №110болд от 26.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.21.24995 7.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	1370339	050816/01-19 от 05.08.2019	04.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



11. Место осуществления деятельности: 432005, г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 5, 432072, ул. А.Наганова, 12

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.03.2021 11:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 24995					
дата начала испытаний 29.03.2021 11:00 дата выдачи результата 31.03.2021 13:22					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,26±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Испытания проводил(и): Кулешова И. А., эксперт-химик					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.03.2021 11:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 24995					
дата начала испытаний 29.03.2021 11:00 дата выдачи результата 31.03.2021 13:22					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	градус	16,8±3,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6±0,3	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Испытания проводил(и): Кулешова И. А., эксперт-химик					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Руководитель ИЛЦ _____

Сафин Р. М.
М.П.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области»

М.П.

Е.Ю. Жукова
2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24995**

Заключение составлено 1 апреля 2021 г.

1. **Основание:** заявка №110болд от 26.03.2021
2. **Цель:** соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
3. **Наименование образца (пробы):** вода на границе эксплуатационной ответственности в жилом доме
4. **Заявитель:** ООО "Теплогенерирующая компания"
г.Ульяновск, ул.Промышленная, 53
5. **Место, время и дата отбора:** жилой дом (ул. Панорамная, 75А) участок подающего трубопровода на границе эксплуатационной ответственности в жилом доме
29.03.2021 08:00
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах"
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Дьячков С.В., гл.инженер
8. **Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):**
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24995 от 1 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24995 "вода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Образец поступил 29.03.2021 11:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 24998					
дата начала испытаний 29.03.2021 11:00 дата выдачи результата 31.03.2021 13:25					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,26±0,07	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Испытания проводил(и): Кулешова И. А., эксперт-химик					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 29.03.2021 11:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 24998					
дата начала испытаний 29.03.2021 11:00 дата выдачи результата 31.03.2021 13:23					
1	Запах при 20° С	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	градус	17,2±3,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,1±0,4	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Испытания проводил(и): Кулешова И. А., эксперт-химик					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мазанова И. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Руководитель ИЛЦ _____

Сафин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 23 апреля 2015 года



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области»

Е.Ю. Жукова

М.П. « 2 » 04 2021 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24998**

Заключение составлено 1 апреля 2021 г.

1. Основание: заявка №1106олд от 26.03.2021

2. Цель: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): вода на границе эксплуатационной ответственности в жилом доме обратного

4. Заявитель: ООО "Теплогенерирующая компания"
г.Ульяновск, ул.Промышленная, 53

5. Место, время и дата отбора: жилой дом (ул. Панорамная, 75А) участок обратного трубопровода на границе эксплуатационной ответственности в жилом доме
29.03.2021 08:00

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а) Дьячков С.В., гл.инженер

8. Исследования, испытания, измерения выполнены по аттестату аккредитации (нужное подчеркнуть):
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области" , г. Ульяновск; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.; аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 23.04.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 24998 от 1 апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24998 "вода " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заключение составил(а):

Заведующий отделением обеспечения надзора за объектами коммунальной гигиены  Азова Л. В.